

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

г. Богданович

(место составления акта)

«15» июля 2016 г.

(дата составления акта)

«10» час. «30» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 70

По адресу/адресам: 623508, Свердловская область, Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Молодёжная, 1-А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Полицарнова А.А. № 70 от «04» июля 2016 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),

должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников (ОГРН 10266005471, ИНН 6605006351).

(полное и (в случае, если и имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» июля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«12» июля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«15» июля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 5 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 № 390; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки). Второй экземпляр оригинала распоряжения вручен лично под роспись заведующей Детского сада № 23 Н.А. Шелковкиной 04.07.2016 года

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ детский сад № 23 Шелковкина Нелли Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Приборы приемно-контрольные и приборы управления АПС и СОУЭ, установлены в общем коридоре у электрощитовой.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п.13.14.5, 13.14.12, 13.14.13	МАДОУ детский сад № 23
2	Имеющаяся установка автоматического обнаружения пожара эксплуатируется с нарушениями требований норм, а именно: - В процедурном кабинете, коридоре процедурного кабинета пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников освещения.	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 F. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 5.13130.2009 п.13.3.6.	МАДОУ детский сад № 23
3	На объекте не произведена ревизия электроосветительного оборудования, а именно: - допущена эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в подвальном помещении, в пищеблоке; - электрические светильники в подвальном помещении эксплуатируются без защитных колпаков рассеивателей, предусмотренных конструкцией светильника.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 42, а), в). Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	МАДОУ детский сад № 23
4	Двери в помещения щитовой и гладильной не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем ЕL-30	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	МАДОУ детский сад № 23

	(противопожарными второго типа).	Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82.	
5	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	МАДОУ детский сад № 23
6	Двери в лестничные клетки на всех этажах выполнить с уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНИП 21-01-97 п. 6.18. Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	МАДОУ детский сад № 23
7	Вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек выполнены шириной менее 1,2 м. (77см)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ст. 53; СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	МАДОУ детский сад № 23
8	На путях эвакуации в общих коридорах первого и второго этажей для покрытия пола применяется материал, на который отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность материала. Для покрытия пола в общем коридоре необходимо применять материалы класса пожарной опасности не более чем КМ 2 (Г1; В2; Т2; РП1; Д2).	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных	МАДОУ детский сад № 23

		<p>документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89; ст. 134 п. 6. Таблица, 28.</p>	
9	<p>В общем коридоре второго этажа для отделки потолка приметаем горячий материал из пенополистерола, класса пожарной опасности более чем КМ 1 (Г1; В1; Д2; Т2; РП1).</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p>п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89; ст. 134 п. 6. Таблица, 28.</p>	<p>МАДОУ детский сад № 23</p>
10	<p>Отсутствуют на путях эвакуации световые табло «Выход» в подготовительной группе (№ 5), во 2-ой младшей группе.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390).</p> <p>п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>МАДОУ детский сад № 23</p>

		п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	
11	Двери в лестничные клетки на всех этажах выполнены без уплотнений в притворах.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНиП 21-01-97 п. 6.18. Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	МАДОУ детский сад № 23
12	Не проведена проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки во 2 квартале 2016 года	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390), п. 61	МАДОУ детский сад № 23

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), _____
(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ Шелковкина Н.А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник
внутренней службы Поликарпов А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МАДОУ детский сад № 23 Шелковкина Нелли Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, и иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«18» июля 2016 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.